


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 8703-39426/2021/Tit/370210707/Z14-SP

v Nitre dňa 19. 10. 2021



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti č. OŽPaOZ/2092/2021 zo dňa 30.07.2021 prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** doručenej Inšpekcii dňa 09. 08. 2021 vo veci zmeny č. 14 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke „Čpavok 2“ a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a bod 10. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a v súčinnosti s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 11. 2007 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- 1351-33032/2009/Šim/370210707/Z1 zo dňa 15. 10. 2009

- 7042-31475/Raf/2009/370210707/Z2 zo dňa 02. 10. 2009
- 597-1071/2010/Šim/370210707/Z3 zo dňa 17. 01. 2011
- 6401-21359/2012/Šim/370210707/Z5 zo dňa 01. 08. 2012
- 3594-26605/2012/Máň,Šim/370210707/Z4-SP-OdSt zo dňa 24. 09. 2012
- 6684-31718/2012/Poj/370210707/Z6-OdSt zo dňa 08. 11. 2012
- 4816-21549/2014/Jur/370210707/Z7-SP zo dňa 25. 07. 2014
- 131-3138/2015/Jak/370210707/Z8-KR zo dňa 03. 02. 2015
- 3540-13345/2015/Máň,Rum/370210707/Z9 zo dňa 13. 05. 2015
- 3401,3339-14541/2016/Jak, Čás/370210707/Z10-SP,Z11-SP zo dňa 04. 05. 2016
- 3863-15476/2018/Kap/370210707/Z13 zo dňa 14. 05. 2018 (ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Čpavok 2“,
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:
4.2.a) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid-fosgén

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.,**
sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
IČO: 35 826 487

nasledovne:

1. V povolení v časti **Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení** sa za odsek **AD)** končiaci textom „...vydaným Ministerstvom priemyslu SSR“ **vkładajú nové odseky AE) až AH)** s nasledovným znením:

„AD) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – ***Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“;***
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 3 zákona o IPKZ ***Inšpekcia určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania (v súvislosti s inštaláciou poľného horáka, pre ktoré sa emisné limity neurčujú).***

AE) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekcia udeľuje súhlas, na uskutočnenie stavby „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“**, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd;

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“**, že je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná;

AF) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c.) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – **vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia stavby „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“**;

AH) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **vydanie povolenia na uskutočnenie stavby**

„Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“

v rozsahu:

stavebných objektov:

SO 01 Kompresorovňa a velín

SO 02 Skladovanie a čerpanie kvapalného čpavku

SO 02.1 Zásobník čpavku

SO 02.2 Čerpadlá kvapalného čpavku

SO 04 Mosty na sklade čpavku

SO 06 Monitorovací systém a SHZ

SO 09 Poľný horák (Fléra)

prevádzkových súborov:

PS 01 Kompresia plynného čpavku

PS 02 Skladovanie a čerpanie kvapalného čpavku

DPS 02.1 Výrobné zariadenia

DPS 02.2 Prepojovacie potrubia

PS 04 Nadzemné potrubné rozvody

PS 06 Monitorovací systém a SHZ

PS 07 Prevádzkový rozvod silnoprúdu (PRS)

PS 08 MaR a Systém riadenia technologických procesov (SRTP)

PS 09 Poľný horák (Fléra)

DPS 09.1 Výrobné zariadenia

DPS 09.2 Prepojovacie potrubia

katastrálne územie:

Močenok

na pozemkoch par. č.:

6040/1; 6040/189; 6040/579 (zariadenie staveniska); 6040/590; 6040/591 register „C“ podľa LV č. 841

účel stavby:

budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – nádrže, silá a sklady

charakter stavby:

trvalá.

Obec Močenok ako miestne príslušný stavebný úrad (podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona) vydala špeciálnemu stavebnému úradu – Inšpekcii, (podľa § 120 stavebného zákona) v zmysle § 140b stavebného zákona listom č. *OcUMOC-937/2021/2602 zo dňa 19. 07. 2021* súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“ a zároveň týmto listom vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona vyjadrenie že k umiestneniu stavby „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“ sa územné rozhodnutie nevyžaduje.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, záväzné stanovisko listom č. *OcUMOC-694/2021/2462 zo dňa 06. 07. 2021*, ktorým súhlasí s realizáciou stavby „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“ bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo listom č. *4585/2020-1.7/sr 10645/2020 zo dňa 24. 02. 2020* rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 03. 2020, ktorým uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Nový 20 000 t nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.“

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa pôvodný odsek A5. mení na 7.6. a zároveň sa za odsek 7.6. vkladá nový odsek 7.7. v nasledovnom znení:

„7.7. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode AH) „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 01 Šaľa.
2. Stavby zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní - vypracovanej Ing. Arch. Ján Šoltés, Ing. Karol Morávek, Ing. Ľudmila Trnková, Ing. Martina Matťová, Ing. Ján Kandráč, CSc., Ing. Monika Bóžiková, Ing. Michal Moroz, Ing. Miroslav Černý, Ing. Oľga Rabajová, Ing. Vratislav Kotrík, Ing. Martin Janček, Ing. Tomáš Pancák, Ing. Tomáš Funtík, PhD., Ing. Ottó Kurdy, Ing. Miroslava Vaňurová, v termíne 06/2021.
3. Stavby budú uskutočňované dodávateľsky. Zhotoviteľ stavieb bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť jej vytýčenie. Vytýčenie stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie vykoná osoba oprávnená na takúto činnosť. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavieb Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavieb najneskôr päť dní po jej začatí písomne

alebo elektronicky na adresu (e-mail: kristina.titkova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).

7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavby ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
(odborné stanovisko č. 3874/4/2021 zo dňa 06. 08. 2021)
Pripomienky a upozornenia:
SO 01
- 17.1. Keramické podlahy (spoločné priestory, hygienické zariadenia) musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA).
SO 02.1
- 17.2. Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky a výplň zábradlia, dlažba na schodisku a balkónoch, je potrebné riešiť v súlade s § 28 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v nadväznosti na STN 74 3305 (chýba výkres zámočníckych výrobkov) (STA).
- 17.3. Schodisko – schodiskové stupne musia byť riešené protišmykovou úpravou v súlade s § 17 ods. 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb. (STA).
SO 09
- 17.4. Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky zábradlia na plošine Poľného horáka –

Flére, je potrebné riešiť v súlade s STN 74 3305 (chýba výkres zámočníckych výrobkov) (STA).

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konstruktívnu dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - plynové zariadenia, elektrického zariadenia – A/e je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení –plynovom zariadení Ab, g, h; elektrickom zariadení – A/e– vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pracovné prostriedky, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, a § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly, po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a správne fungovanie.

Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie – Ručný reťazový kladkostroj je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Technické zariadenia – tlakové zariadenie – Potrubné vedenia podľa dokumentu 119021TZ G 0000 013 sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu. Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

18. Ministerstvo životného prostredia, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (Nám. Ľ. Štúra 1, 812 05 Bratislava

(rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní (4585/2020-1.7/sr zo dňa 24.2.2020)

- 18.1. Pri práci s chemickým faktorom zosúladiť a dodržiavať prevádzkovo-bezpečnostné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom
- 18.2. Zaviesť v prevádzke eliminačné opatrenia v súvislosti s inštaláciou bezpečnostného zariadenia (poľného horáka) a okolitého terénu, v rozsahu terénnych úprav a revitalizácie plochy

III. ďalšie podmienky:

19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
20. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

3. V povolení, v časti začínajúcej textom:

„Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parc. č. 6040...

sa za text v znení: 6040/194 vkladajú nové parcelné čísla: 6040/579, 6040/590, 6040/591.“

4. V povolení, v časti **I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, bod 2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia** dopĺňa nasledovne:

Polný horák – malý zdroj znečisťovania ovzdušia

V zmysle § 3 ods. 2 písm. b) zákona o ovzduší a v zmysle § 3 ods. 1 vykonávacej vyhlášky o ovzduší a v zmysle prílohy č. 1 k tejto vyhláške je kategorizovaný ako:

1. PALIVOVO – ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

1.1. Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom < 0,3 MW

Menovitý tepelný príkon poľného horáka bude 37,2 kW.

5. V povolení, v časti **I. Údaje o prevádzke, 2. Opis prevádzky, časť Spôsob odvádzania emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia** sa vkladá nasledujúci text:

„Odfuk inertov z medziplášťa NTZ:

Súčasťou NTZ bude „Automatický monitorovací systém úniku čpavku do medziplášťového priestoru zásobníka DATALAN“. Tento systém bude prepojený z existujúceho NTZ na nový NTZ. Systém je založený na sledovaní koncentrácie čpavku v dusíku, ktorým bude preplachovaný priestor medzi nádržami NTZ H-2001.

Spaliny z Poľného horáka (fléry)

Spaliny vzniknú spálením odplynov z NTZ H-2001 pri havarijnom spracovaní odplynov v prípade výpadku elektrickej energie. Za normálnych podmienok budú vznikať spaliny spaľovaním zemného plynu v pilotných horákoch Poľného horáka (fléry). Inštalácia bezpečnostného poľného horáka je doplnením ďalšieho stupňa zníženia rizika únikov plyného čpavku v prípade havarijných stavov. Konštrukčne ide o vyvýšenú fléru, kde sa odpadové plyny spaľujú na jej konci vo výške 20 m. Poľný horák bude mať účinnosť spaľovania 99 % a úroveň jeho hluku nepresiahne 85 dB(A). Teplota plameňa bude minimálne 850 °C.

Číslo miesta vypúšťania	Názov miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Typ, výška a priemer miesta vypúšťania
-	Poľný horák	TOC	výdych z poľného horáka 20 m neuvedený

Vysvetlivky: TOC – organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík

6. V povolení v časti **B. Emisné limity**, sa bod **1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia ruší a nahrádza** novým znením:

„1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1. Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledujúcej tabuľke:

Číslo miesta vypúšťania	Názov miesta vypúšťania	Emitované znečisťujúce látky	Emisný limit	
			Hmotnostný tok [g/h]	Koncentrácia [mg/m ³]
-	Poľný horák	TOC	-	-

1.2. Miesto vypúšťania **Poľný horák:**

Pre poľné horáky spaľujúce odpadové plyny z prevádzkových porúch a z bezpečnostných ventilov emisný stupeň TOC nesmie prekročiť 1 %.

Pri spaľovaní odpadových plynov musí byť prevádzková teplota ≥ 850 °C.

Ak je potrebné s odpadovým plynom spoluspaľovať stabilizačné palivo, spaľovacie zariadenie je potrebné vybaviť reguláciou na stálu optimalizáciu pomeru stabilizačného paliva, spaľovacieho vzduchu a odpadového plynu.

Ako stabilizačné palivo možno použiť výlučne ZPN.

7. V povolení, v časti **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia**, sa rušia body 1.1. až 1.6.

8. V povolení, v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky** sa za bod 5.2. vkladá nový bod 5.3. v nasledovnom znení:

„5.3. Prevádzkovateľ zapracuje zmeny uvedené v rozhodnutí č. 8703-39426/2021/Tit/370210707/Z14-SP zo dňa 19. 10. 2021 a všetky doposiaľ nezpracované zmeny do Súboru TPP a TOO a požiada Inšpekciu o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru pri najbližšej zmene integrovaného povolenia, najneskôr však do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.“

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 11. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti**.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 doručenej Inšpekcii dňa 09. 08. 2021 vo veci zmeny č. 14 integrovaného povolenia a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) vodného zákona, § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c.) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a zákona o IPKZ, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Čpavok 2“ z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby: „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“ a vydania príslušných súhlasov.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z obchodného registra, kópiu katastrálnej mapy a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, stručné zhrnutie, Záväzné stanovisko Obce Močenok č. OcUMOC-694/2021/2462 zo dňa 06. 07. 2021, záväzné stanovisko č. OcUMOC-937/2021/2602 zo dňa 19.07.2021, Rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní, list č. 4585/2020-1.7/sr zo dňa 24. 02. 2020, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona, plnenie podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia MŽP SR, stanovisko ORHaZZ v Nitre č. ORHZ-NR-2021/000696-002 zo dňa 05.08.2021, na účely stavebného konania, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s.. k projektovej dokumentácii stavby č. 3874/4/2021 zo dňa 06.08.2021, záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa č. OU-SA-OKR-2021/004449-002 zo dňa 09.07.2021 k predloženej dokumentácii stavby z hľadiska civilnej obrany, vyjadrenie Okresného úradu Šaľa č. OU-SA-OSZP-2021/004378-002 zo dňa 15.07.2021 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, záväzné stanovisko OU-SA-OSZP-2021/004466-002 zo dňa 13.07.2021, prehlásenie o podzemných rozvodných sieťach č. TÚ/2200000/952 zo dňa 19.07.2021.

Obec Močenok ako miestne príslušný stavebný úrad (podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona) vydala špeciálnemu stavebnému úradu – Inšpekcii, (podľa § 120 stavebného zákona) v zmysle § 140b stavebného zákona listom č. OcUMOC-937/2021/2602 zo dňa 19. 07. 2021 súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“ a zároveň týmto listom vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d)

stavebného zákona vyjadrenie že k umiestneniu stavby „Nový nízko-teplotný zásobník kvapalného čpavku“ sa územné rozhodnutie nevyžaduje.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, záväzné stanovisko listom č. OcUMOC-694/2021/2462 zo dňa 06. 07. 2021, ktorým súhlasí s realizáciou stavby „Nový nízko-teplotný zásobník kvapalného čpavku“ bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo listom č. 4585/2020-1.7/sr 10645/2020 zo dňa 24. 02. 2020 rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 03. 2020, ktorým uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Nový 20 000 t nízko-teplotný zásobník kvapalného čpavku“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Zároveň v súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní určilo nasledovné podmienky na elimináciu vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:

- Manipuláciu a zaobstarávanie s nebezpečnými chemickými látkami zabezpečiť v rozsahu, aby sa zabránilo neovládateľnému/havarijnému úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia;
- Zabezpečiť monitoring výstupov z jednotlivých zdrojov znečisťovania (ovzdušie, voda pôda);
- Pri práci s chemickým faktorom zosúladiť a dodržiavať prevádzkovo-bezpečnostné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom;
- Eliminčné opatrenia v súvislosti s inštaláciou bezpečnostného zariadenia (poľného horáka) a okolitého terénu, v rozsahu terénnych úprav a revitalizácie plochy.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky č. 3 a 4 do zmeny integrovaného povolenia do časti: II.A.7.7., body 18.1. a 18.2.

Podmienky č. 1 a 2 neboli Inšpekciou zapracované do zmeny integrovaného povolenia, pretože prevádzka má schválenú východiskovú správu, ktorá obsahuje informácie o kontaminácii vody a pôdy. Zároveň Inšpekcia uložila prevádzkovateľovi povinnosť monitorovať podzemné vody a pôdu v predpísaných intervaloch. Prevádzkovateľ má tiež schválený Plán preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku (Havarijný plán).

Spolu so žiadosťou boli doručené nasledovné stanoviská k projektovej dokumentácii stavby pre vydanie stavebného povolenia:

Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko č. 3874/4/2021 zo dňa 06. 08. 2021)

Pripomienky a upozornenia:

SO 01

1. Keramické podlahy (spoločné priestory, hygienické zariadenia) musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA).

SO 02.1

2. Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky a výplň zábradlia, dlažba na schodisku a balkónoch, je potrebné riešiť v súlade s § 28 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v nadväznosti na STN 74 3305 (chýba výkres zámočníckych výrobkov) (STA).
3. Schodisko – schodiskové stupne musia byť riešené protišmykovou úpravou v súlade s § 17 ods. 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb. (STA).
SO 09
4. Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky zábradlia na plošine Poľného horáka – Flére, je potrebné riešiť v súlade s STN 74 3305 (chýba výkres zámočníckych výrobkov) (STA).

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - plynové zariadenia, elektrického zariadenia – A/e je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení –plynovom zariadení Ab, g, h; elektrickom zariadení – A/e– vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pracovné prostriedky, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, a § 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly, po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a správne fungovanie.

Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie – Ručný reťazový kladkostroj je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Technické zariadenia – tlakové zariadenie – Potrubné vedenia podľa dokumentu 119021TZ G 0000 013 sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu. Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia do výrokovvej časti: II.A.7.18.

Správne konanie začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcií. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 8703-31039/2021/Buč/370210707/Z14-SP zo dňa 25. 08. 2021 prevádzkovateľa, účastníka konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 14 vydaného pre prevádzku.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,

- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia zároveň listom č. 8703-31711/2021/Buč/370210707/Z14-SP zo dňa 25. 08. 2021 požiadala Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zaslanie záväzného stanoviska podľa § 140c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na adresu Inšpekcie.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila **30 dňovú lehotu na vyjadrenie** odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiadava o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadaval, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadaval o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej lehote na vyjadrenie** podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ boli Inšpekcii zaslané vyjadrenia:

Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny, *listom č. OU-SA-OSZP-2021/005343-002* zo dňa 09. 09. 2021, ktorým bez pripomienok súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku.

Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy, *listom č. OU-SA-OSZP-2021/005272-002* zo dňa 16. 09. 2021, ktorým bez pripomienok súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku.

Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve, *listom č. OU-SA-OSZP-2021/005433-002* zo dňa 13. 09. 2021, ktorým bez pripomienok súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku.

Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia, *listom č. OU-SA-OSZP-2021/005225-002* zo dňa 22. 09. 2021, ktorým bez pripomienok súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo záväzné stanovisko č. 2439/2021-1.7/sr 47479/2021 zo dňa 21. 09. 2021 v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh uvedený v upovedomení o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku **„Čpavok 2“**, súčasťou ktorého je aj vydanie povolenia na uskutočnenie stavby **„Nový 20 000 t nízkoemisný zásobník kvapalného čpavku“**, je **v súlade** so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 572/2019-1.7/a4585/2020-1.7/sr 10654/2020 zo dňa 24.02.2020.

Predmetom tohto povolenia je vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku **„Čpavok 2“** v súvislosti so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia na stavbu **„Nový nízkoemisný zásobník kvapalného čpavku“** a vydanie príslušných súhlasov.

Pre TOC z poľného horáka bol určený emisný stupeň, ktorý nesmie prekročiť 1 %, prevádzková teplota musí byť ≥ 850 °C vychádzajúc pri tom z technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania poľných horákov uvedených v prílohe č. 7 k vykonávacej vyhláške o ovzduší, v II. časti, písm. F, bod 8.1.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:
v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby **„Nový nízkoemplotný zásobník kvapalného čpavku“**;

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) vodného zákona – konanie o udelenie súhlasu, na uskutočnenie stavby **„Nový nízkoemplotný“**

zásobník kvapalného čpavku“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd;

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“ z hľadiska ochrany vodných pomerov;

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c.) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – konanie o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia stavby „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“;

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku.“

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 3863-13931/2018/Kap/370210707/Z13 zo dňa 27. 04. 2018 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní odo dňa doručenia písomnosti.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu zistila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,

- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok – obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. BOX 218, 851 02 Bratislava

Projektantom:

4. Ing. Monika Božíková, *architektúra*, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu – Dr. Ing. Peter Németh, Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
5. Ing. Miroslav Černý, PhD., *zakladanie*, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu – Dr. Ing. Peter Németh, Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
6. Ing. Tomáš Funtík, *POV*, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu – Dr. Ing. Peter Németh, Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
7. Ing. Martin Janček, *zdravotechnika*, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu – Dr. Ing. Peter Németh, Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
8. Ing. Ján Kandráč, CSc., *posúdenie rizika*, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu – Dr. Ing. Peter Németh, Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
9. Ing. Vratislav Kotrík, *vykurovanie*, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu – Dr. Ing. Peter Németh, Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
10. Ing. Ottó Kurdy, *technológia*, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu – Dr. Ing. Peter Németh, Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
11. Ing. Martina Mattová, *BOZP*, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu – Dr. Ing. Peter Németh, Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
12. Ing. Karol Morávek, *požiarna ochrana*, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu – Dr. Ing. Peter Németh, Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
13. Ing. Michal Moroz, *statika*, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu – Dr. Ing. Peter Németh, Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
14. Ing. Tomáš Pancák, *elektroinštalácia*, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu – Dr. Ing. Peter Németh, Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

15. Ing. Oľga Rabajová, *vzduchotechnika*, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu – *Dr. Ing. Peter Németh, Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa*
16. Ing. arch. Ján Šoltés, *architektúra*, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu – *Dr. Ing. Peter Németh, Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa*
17. Ing. Ľudmila Trnková, *vonkajšie vplyvy*, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu – *Dr. Ing. Peter Németh, Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa*
18. Ing. Miroslava Vaňurová, *inžinierske siete*, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu – *Dr. Ing. Peter Németh, Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa*

Dotknutým orgánom:

19. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa
 - štátna správa ochrany ovzdušia
 - štátna správa ochrany vôd
 - štátna správa odpadového hospodárstva
 - štátna správa ochrany prírody a krajiny
 - štátna správa závažných priemyselných havárií
20. Obec Močenok – stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
21. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa
22. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
23. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
24. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava